

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00976/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ» (ООО «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ»)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 140200, РОССИЯ, Московская область, г.о. Воскресенск, город Воскресенск, улица 2-я Заводская, дом 1.
ОГРН 1023300997697. ИНН 3316010120. Телефон: +74951492237, адрес электронной почты: adm@terraco.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ» (ООО «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ»)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140200, РОССИЯ, Московская область, г.о. Воскресенск, город Воскресенск, улица 2-я Заводская, дом 1.
ОГРН 1023300997697. ИНН 3316010120.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность», место нахождения: 115419, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11, помещение 1/1. ОГРН 1107154016166, ИНН 7114501589. Адреса места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58, телефон +74956637104, адрес электронной почты info@alfapb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает декоративные рельефные штукатурные на полимерной основе: акриловые марки «ТЕРРАКОАТ ПРО» (TERRACOAT PRO), маркировок: «Глейд» (Glade), «Файн» (Fine), «Классик» (Classic), «Рустик» (Rustic), «Замша» (Suede), «Модерн» (Modern), «Гладкий» (Smooth), «Гранул 1,0 мм» (Granule 1,0 mm), «Гранул 1,5 мм» (Granule 1,5 mm), «Гранул 2,0 мм» (Granule 2,0 mm), «Гранул 2,5 мм» (Granule 2,5 mm), «Эксэль 1,0 мм» (Excel 1,0 mm), «Эксэль 1,5 мм» (Excel 1,5 mm), «Эксэль 2,0 мм» (Excel 2,0 mm) код ОКПД 2 20.30.11 mm), «Эксэль 2,5 мм» (Excel 2,5 mm), «Сахара 1,0 мм» (Sahara 1,0 mm), «Сахара 1,5 мм» (Sahara 1,5 mm), «Сахара 2,0 мм» (Sahara 2,0 mm), «Сахара 2,5 мм» (Sahara 2,5 mm); на основе акриловых и силиконовых связующих смол марки «ТЕРРАКОАТ УЛЬТРА» (TERRACOAT ULTRA), маркировок: «Глейд» (Glade), «Файн» (Fine), «Классик» (Classic), «Рустик» (Rustic), «Замша» (Suede), «Модерн» (Modern), «Гладкий» (Smooth), «Гранул 1,0 мм» (Granule 1,0 mm), «Гранул 1,5 мм» (Granule 1,5 mm), «Гранул 2,0 мм» (Granule 2,0 mm), «Гранул 2,5 мм» (Granule 2,5 mm), «Эксэль 1,0 мм» (Excel 1,0 mm), «Эксэль 1,5 мм» (Excel 1,5 mm), «Эксэль 2,0 мм» (Excel 2,0 mm), «Эксэль 2,5 мм» (Excel 2,5 mm), «Сахара 1,0 мм» (Sahara 1,0 mm), «Сахара 1,5 мм» (Sahara 1,5 mm), «Сахара 2,0 мм» (Sahara 2,0 mm), «Сахара 2,5 мм» (Sahara 2,5 mm); на основе акриловых и силиконовых связующих смол с добавлением жидкого калийного стекла марки «ТЕРРАКОАТ НЕО» (TERRACOAT NEO), маркировок: «Гранул 1,5 мм» (Granule 1,5 mm), «Гранул 2,0 мм» (Granule 2,0 mm), «Эксэль 1,5 мм» (Excel 1,5 mm), «Эксэль 2,0 мм» (Excel 2,0 mm), «Сахара 1,5 мм» (Sahara 1,5 mm), «Сахара 2,0 мм» (Sahara 2,0 mm); нанесенные на негорючее основание, с расходом от 0,6 до 4,0 кг/м² при однослойном нанесении, толщиной сухого слоя от 0,5 до 4,0 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 20.30.11-003-53411105-2017 с изм. 1, 2 «Декоративные рельефные штукатурные покрытия на полимерной основе торговой марки «TERRACO» от 01.07.2017 г.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 658-С/ТР-25 от 22.12.2025 года, № 659-С/ТР-25 от 22.12.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта анализа состояния производства № 158-АСП/25 от 29.05.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: декоративные рельефные штукатурные покрытия хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше +5°C. Гарантийный срок хранения декоративных рельефных штукатурных покрытий ТЕРРАКО - 18 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции: 26.05.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.12.2025 по 23.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ58.В.00976/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)





 (подпись)



 (подпись)

Лобаков Даниил Александрович
 (фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
 (фамилия, имя, отчество)